

АКТ
обследования

Объект Победот 26
(адрес)

Время 14⁰⁰ Температура наружного воздуха -8

Место замеров Т/У (2)

Замеры на закрытые задвижки R_{пр.} 7,2 R_{об.} 5,0

T_{пр.} _____ T_{об.} _____

Замеры на открытые задвижки R_{пр.} 5,9 R_{об.} 5,0

T_{пр.} 62° T_{об.} 54°

Примечание требуется регулировка внутрядомовой системы ЦО.

Система ГВС (циркуляционная ; тупиковая) нужное подчеркнуть.

МУП «Тагилэнерго»

мастер. Соснов М. С.
инженер Карпенко И. В.

УК «Красной Волшеб»
инженер Руденко Р. В.
Ср.