

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главы города Нижний Тагил

К.Ю. Захаров

« 24 » апреля 2017г.

Согласовано:

Главный энергетик
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

Д.А. Корякий

« 24 » апреля 2017г.

Согласовано:

Исполнительный директор
ООО «ТагилТеплоСбыт»

А.В. Золотых

« 24 » апреля 2017г.

Согласовано:

Директор
МУП «Тагилэнерго»

С.Н. Козлов

«24» апреля 2017г.

**График проведения
гидропромывки и гидравлических испытаний
тепловых сетей в 2017 году.**

№	Этапы и порядок действия	Дата	Испытатель
1.	Котельная ВСЦ ВГОКа 1. т/тр от РМЦ до насосной пос.В.Черемшанка 2. т/тр от насосной пос. В.Черемшанка	18.05.	ОАО ВГОК «Тагилэнерго» Потребители УК Лен. р-на
2.	Теплотрасса ПВС-2 –Балакинская, Комсомольская, контур НСС-1А, НСС-4, НСС-5, НСС «школа милиции» Проводимые операции: 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	22.05.	ПСЦ НТМК «Тагилэнерго» Потребители УК Тагилстр. р-на.
3.	ПВС-2 –ЗМК – НСС-6, кот. ПСХ, НСС-7а, НСС-2 – тепловые сети Тагилстроевского района в пределах зоны балансовой принадлежности Проводимые операции: 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 1. остановить кот. ПСХ 2. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	23.05.	ПСЦ НТМК «Тагилэнерго» Потребители УК Тагилстр. р-на.
4.	Теплотрасса ПВС-2 – НПС-3 – тепловые сети Красного Камня Проводимые операции: 1.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2.закрыть задвижки на ЛАФ на границе балансовой принадлежности	24.05.	ПСЦ НТМК «Тагилэнерго» Потребители УК Тагилстр. р-на.

	1. открыть байпас в котельной Букатино		
5.	<p>Теплотрасса ТЭЦ/ПВС-2 - НПС-1 т/т по пр-т. Мира</p> <p>а) направление пр-т. Мира – пр-т. Ленина б) т/тр пр-т. Мира направление Кр. Камень до насосной по ул. Победы и насосной по ул. Восточная в) теплосеть кв.29-30</p> <p>Проводимые операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3. открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 	25.05.	<p>ПСЦ НТМК «Тагилэнерго»</p> <p>Потребители УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на</p>
6.	<p>Теплотрасса ТЭЦ / ПВС-2 - НПС 1 – ул. Учительская, ул. Пархоменко</p> <p>а) т/т по ул. Пархоменко до Горного техникума. б) НСС 19 квартала, ул. Новострой, Вязовская,</p> <p>Проводимые операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3. открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 	26.05.	<p>ПСЦ НТМК «Тагилэнерго»</p> <p>Потребители УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на</p>
7.	<p>Котельная санатория «Руш»</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 3. открыть байпасы на границах балансовой принадлежности <p>Котельная Бригадная</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Отключить теплопункт в ДОУ№19 4. открыть байпас на границе балансовой принадлежности 	29.05.	<p>Санаторий «Руш» «Тагилэнерго»</p> <p>Потребители УК Лен. р-на МБУ «ЦОЗиП»</p>
8.	<p>Теплотрасса ТЭЦ/ПВС-2 – НСС «Юбилейная» с теплосетями до котельной Трамвайного парка, до жилого дома Пархоменко,1</p> <p>Проводимые операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. остановить НСС квартала 1-3 2. остановить кот. Трамвайного парка, 3. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 4. закрыть задвижки в котельной Трамвайного парка 	30.05.	<p>ПСЦ НТМК «Тагилэнерго»</p> <p>Потребители УК Тагилстр. р-на.</p>

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения погодных условий о дате проведения гидропромывки и гидравлических испытаний тепловых сетей будет сообщено телефонограммами.

Подписи:

Главный инженер МУП «Тагилэнерго»

Начальник Энергоцеха

Начальник ЦТУ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления городским хозяйством

Глава администрации Ленинского района

Глава администрации Тагилстроевского района

Зам. начальника цеха по паросиловому хозяйству
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

Нач. управления жилищно-коммунального
хозяйства

Гл. энергетик ОАО «ВГОК»



В.Ф. Свахин



А.Ю. Бяков




Д.Л. Чернушевич



В.П. Юрченко



Г.Г. Мальцев



Д.В. Парамонов




Д.Я. Яковлев



Е.В. Копысов



Э.И. Танкачеев



Танкачеев (Танкачеев)